

**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКА МИТНИЦЯ**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі **ДК 021:2015 (CPV): 35110000-8 – Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Протипожежне обладнання (Вогнегасники))**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування: Запорізька митниця

Код за ЄДРПОУ: 44005647

Місцезнаходження: 69041, м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, буд.12.

Категорія: органи державної влади, зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, ід. № **UA-2023-11-23-013265-a**.

Назва предмета закупівлі	ДК 021:2015 (CPV): 35110000-8 – Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Протипожежне обладнання (Вогнегасники))
Обґрунтування розміру бюджетного призначення	60 970 грн. 00 коп. – розмір призначення, визначений відповідно до фактичної потреби та кошторисних призначень (зі змінами) (довідна записка від 21.11.2023 № 7.20-21/89).
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Обсяг (65 штук) визначений відповідно до потреби для забезпечення дотримання п. 33 ч. II ст. 17 Кодексу цивільного захисту України та Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі та з урахуванням положень примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами та наданих комерційних пропозицій.

Технічні характеристики, детальний опис та вимоги до предмета закупівлі

№ п/п	Найменування товару	Технічні характеристики товару, відповідність нормативній документації, кресленик, каталоговий номер, комплектація, тощо.	Одиниця виміру	Кількість
1.	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2	Загальні технічні вимоги: Вуглекислотний; переносний; запірно - пусковий пристрій – металевий; Клас пожежі - В,С,Е; Місткість корпусу, л - 3,0; Маса вогнегасної речовини, кг - 2,0; Маса вогнегасника повна, не більше, кг - 8,8; Робочий тиск у корпусі вогнегасника (при температурі - 20оС), МПа) - 5,7; Забезпечення переривання викиду вогнегасної речовини – забезпечується, Довжина струменя вогнегасної речовини, не менше, м – 1,5; Тривалість приведення в дію (не більше) , с – 5; Тривалість подачі вогнегасної речовини мінімальна, с – 6;	шт.	65

		Технічне діагностування - 1 раз на рік; Перезаряджання не рідше - 1 разу на 5 років, після використання вогнегасника за призначенням або за результатами технічного діагностування; Експлуатація корпусу вогнегасника - 10 років; Рік виготовлення – 2023. Комплектність – виріб (з розтрубом), інструкція та/або паспорт на виріб та/або сертифікат відповідності на весь нормативний строк зберігання , гарантійний талон.		
--	--	--	--	--

Товар повинен відповідати вимогам ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка і бути сертифікованим в установленому порядку

Головний державний інспектор,
уповноважена особа



Олександра СКОМАРОХА