

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКА МИТНИЦЯ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі **ДК 021:2015 (CPV): 35110000-8 – Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Засоби пожежогасіння (Вогнегасники))**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування: Запорізька митниця

Код за ЄДРПОУ: 44005647

Місцезнаходження: 69041, м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, буд.12.

Категорія: органи державної влади, зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, ід. № UA-2024-08-07-002671-а.

Назва предмета закупівлі	ДК 021:2015 (CPV): 35110000-8 – Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Засоби пожежогасіння (Вогнегасники))
Обґрунтування розміру бюджетного призначення	46 150 грн. 00 коп. з ПДВ, кількість 50 шт. – розмір призначення, визначений відповідно до фактичної потреби та кошторисних призначень. Закупівля здійснюється з метою забезпечення дотримання пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України, Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників в Запорізькій митниці. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у таблиці «Технічні характеристики, детальний опис та вимоги до предмета закупівлі».
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі та з урахуванням положень примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами та наданих комерційних пропозицій.

1. Запропонований Учасником Товар повинен бути новим, виробленим протягом поточного року (**не раніше 2024**), мати відповідну технічну документацію та відповідати технічним характеристикам, встановленим в Технічних вимогах, викладених у даному додатку до тендерної документації.

2. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені.

3. Весь Товар постачається в упаковці (тарі), що забезпечує його захист від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке дає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва.

4. В ціну предмета закупівлі включено вартість тари та упаковки Товару, всі податки, збори та інші обов'язкові платежі, що сплачуються Постачальником, вартість доставки Товару до місця поставки, його складання та встановлення (у разі необхідності), завантаження, розвантаження та всі інші витрати Постачальника, пов'язані з виконанням договору.

5. Вогнегасники повинні відповідати вимогам ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка і бути сертифікованим в установленому порядку.

Технічні характеристики, опис та вимоги до предмета закупівлі зазначені у Таблиці 1.

Таблиця 1

Технічні характеристики, детальний опис та вимоги до предмета закупівлі

№ п/п	Найменування товару	Технічні характеристики товару, відповідність нормативній документації, кресленик, каталоговий номер, комплектація, тощо.	Одиниця виміру	Кількість
1.	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2	Загальні технічні вимоги: Вуглекислотний; переносний; запірно - пусковий пристрій – металевий; Клас пожежі - В,С,Е; Місткість корпусу, л - 3,0; Маса вогнегасної речовини, кг - 2,0; Маса вогнегасника повна, не більше, кг - 8,8; Робочий тиск у корпусі вогнегасника (при температурі - 20оС),МПа) - 5,7; Забезпечення переривання викиду вогнегасної речовини – забезпечується, Довжина струменя вогнегасної речовини, не менше, м – 1,5; Тривалість приведення в дію (не більше), с – 5; Тривалість подачі вогнегасної речовини мінімальна, с – 6; Діапазон температур експлуатації, не менше - 20 до +50, Технічне діагностування - 1 раз на рік; Перезарядження не рідше - 1 разу на 5 років, після використання вогнегасника за призначенням або за результатами технічного діагностування; Експлуатація корпусу вогнегасника - 10 років; Рік виготовлення – 2024. Комплектність – виріб (з розтрубом), інструкція та/або паспорт на виріб та/або сертифікат відповідності на весь нормативний строк зберігання , гарантійний талон.	шт.	50

Головний державний інспектор,
уповноважена особа



Олександра СКОМАРОХА