

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1.	Назва предмета закупівлі	Технічне обслуговування та ремонт обладнання котелень Код ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки																																													
2.	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	1. Технічне обслуговування та налагодження КВПіА котельні Львівської митниці виробничої бази за адресою: м.Львів вул. Городоцька 369. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Найменування робіт та витрат</th><th>Одиниця виміру</th><th>Кількість</th></tr> <tr> <th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Пальник газомазутний або газовий</td><td>Пальник</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної теплопродуктивності до 10,0 Гкал/год</td><td>Система</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> 2. Технічне обслуговування та налагодження КВПіА котельні Львівської митниці за адресою: м. Львів вул Костюшка,1. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Найменування робіт та витрат</th><th>Одиниця виміру</th><th>Кількість</th></tr> <tr> <th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Пальник газомазутний або газовий</td><td>Пальник</td><td>9</td></tr> <tr> <td>Сигналізатори контролю полум'я</td><td>Комплект</td><td>3</td></tr> </tbody> </table> 3. Технічне обслуговування та налагодження КВПіА котельні митного поста "Краківець" Львівської митниці за адресою: Львівська область, Яворівський район, с.м.т. Краковець, вул. Вербицького, 54. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Найменування робіт та витрат</th><th>Одиниця виміру</th><th>Кількість</th></tr> <tr> <th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Пальник газомазутний або газовий</td><td>Пальник</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом</td><td>Пристр.</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Сигналізатори контролю полум'я</td><td>Комплект</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій що звужує і т.п.]</td><td>шт</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної, теплопродуктивність до 10 Гкал/год.</td><td>Система</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> 4. Технічне обслуговування та налагодження КВПіА котельні	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	2	3	4	Пальник газомазутний або газовий	Пальник	2	Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної теплопродуктивності до 10,0 Гкал/год	Система	1	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	2	3	4	Пальник газомазутний або газовий	Пальник	9	Сигналізатори контролю полум'я	Комплект	3	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	2	3	4	Пальник газомазутний або газовий	Пальник	2	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом	Пристр.	1	Сигналізатори контролю полум'я	Комплект	2	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій що звужує і т.п.]	шт	1	Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної, теплопродуктивність до 10 Гкал/год.	Система	1
Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість																																													
2	3	4																																													
Пальник газомазутний або газовий	Пальник	2																																													
Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної теплопродуктивності до 10,0 Гкал/год	Система	1																																													
Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість																																													
2	3	4																																													
Пальник газомазутний або газовий	Пальник	9																																													
Сигналізатори контролю полум'я	Комплект	3																																													
Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість																																													
2	3	4																																													
Пальник газомазутний або газовий	Пальник	2																																													
Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом	Пристр.	1																																													
Сигналізатори контролю полум'я	Комплект	2																																													
Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій що звужує і т.п.]	шт	1																																													
Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної, теплопродуктивність до 10 Гкал/год.	Система	1																																													

пішого переходу митного поста «Мостиська» пункту пропуску "Шегині" Львівської митниці за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Шегині, вул. Дружби, 201.

Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
2	3	4
Пальник газомазутний або газовий	Пальник	1
Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій, що звужує і т.п.]	шт	1
Система вимірювальна температури	Параметр	1

5. Технічне обслуговування та налагодження КВПіА котельні автовокзалу митного поста «Мостиська» пункту пропуску "Шегині" Львівської митниці за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Шегині, вул. Дружби, 201.

Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
2	3	4
Пальник блоковий газовий або мазутний	Пальник	1
Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій, що звужує і т.п.]	шт	3

Учасник зобов'язується у випадку необхідності здійснювати технічне обслуговування вищезазначених котелень протягом всього опалювального періоду.

3. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення**

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та становить 94 160,73 грн.
Розмір бюджетного призначення становить 94 160,73 грн.