

**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКА МИТНИЦЯ**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі ДК 021:2015 (CPV): 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування протипожежного обладнання (Послуги з перезарядки вогнегасників)), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування: Запорізька митниця

Код за ЄДРПОУ: 44005647

Місцезнаходження: 69041, м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, буд.12.

Категорія: органи державної влади, зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, ід. № UA-2024-11-19-007905-а.

Назва предмета закупівлі	ДК 021:2015 (CPV): 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування протипожежного обладнання (Послуги з перезарядки вогнегасників))
Обґрунтування розміру бюджетного призначення	10 170 грн. 00 коп. (1 послуга) – розмір призначення, визначений відповідно до фактичної потреби та відповідно до кошторисних призначень. Закупівля здійснюється з метою своєчасного та належного технічного обслуговування вогнегасників відповідно до «Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників», затверджених Наказом МВС України від 15.01.2018 р. № 25 та настанов з технічного обслуговування вогнегасників від виробників.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі та з урахуванням положень примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами та наданих комерційних пропозицій.

Технічні та якісні вимоги

В ході технічного обслуговування вогнегасника проводяться наступні роботи:

- гідравлічні випробування балонів;
- візуальний огляд на наявність пошкоджень корпусу і перевірка випускаючого клапана;
 - заміна пошкоджених та несправних деталей (ремонт ЗПП ВП, ремонт ЗПП ОУ, заміна шлангу, заміна розтрубу) заправка вогнегасної речовини, включаючи послуги заміни порошкової суміші, створення всередині ємності робочого тиску;
- відновлення забарвлення корпусу і маркування;
- пломбування запірно-пускового пристрою вогнегасника.

Вогнегасники, що пройшли технічне обслуговування:

- відповідають вимогам законодавства України;
- відповідають вимогам ДСТУ 4297:2004;
- відповідають нормативним та експлуатаційним документам;
- не мають видимих зовнішніх пошкоджень та слідів корозії;

- мають наявне непошкоджене маркування (етикетку);
- термін придатності вогнегасної речовини вогнегасника згідно з сертифікатом відповідності;

- мають етикетку ПТОВ устанавленого зразка зі створення контрольних позначок з датою про проведення технічного діагностування, датою наступного технічного діагностування та номера посвідчення працівника ПТОВ.

Послуги надаються з дотриманням вимог інструкцій з охорони праці, техніки безпеки, ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги», «Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників», затверджених Наказом МВС України від 15.01.2018 р. № 25 та настанов з технічного обслуговування вогнегасників від виробників.

№ з/п	Перелік вогнегасників	Кількість, один.
1.	Вогнегасник порошковий ВП-6	2
2.	Вогнегасник вуглекислотний ВВК - 2	69
3.	Вогнегасник вуглекислотний ВВК – 3.5	1
ВСЬОГО:		72

Головний державний інспектор,
уповноважена особа



Олександра СКОМАРОХА