

**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКА МИТНИЦЯ**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі **ДК 021:2015 (CPV): 71630000-3 - Послуги з технічного огляду та випробовувань (Послуги з проведення заміру опору ізоляції та заземлення)**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування: Запорізька митниця

Код за ЄДРПОУ: 44005647

Місцезнаходження: 69041, м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, буд. 12.

Категорія: органи державної влади, зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, ід. № UA-2025-07-01-006513-а.

Назва предмета закупівлі	ДК 021:2015 (CPV): 71630000-3 - Послуги з технічного огляду та випробовувань (Послуги з проведення заміру опору ізоляції та заземлення)
Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та кошторисних призначень Запорізької митниці, для своєчасного та належного виконання послуг з проведення заміру опору ізоляції та заземлення у 2025 рік необхідно здійснити <i>Закупівлю</i> у сумі 8500 грн. 00 коп. з ПДВ (Вісім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок з ПДВ) у кількості 1 послуга.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі та з урахуванням положень примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Опис, технічні та якісні вимоги

Найменування предмета закупівлі	ДК 021:2015 (CPV): 71630000-3 - Послуги з технічного огляду та випробовувань (Послуги з проведення заміру опору ізоляції та заземлення)
Вид предмета закупівлі	Послуга
Строк надання послуг	до 15 серпня 2025
Адреса надання послуг:	Послуги можуть надаватись за адресою Замовника (69041, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сергія Синенка, будинок 12)

I. Технічні та якісні вимоги

Виконавець проводить обстеження фактично змонтованого електрообладнання на предмет його відповідності до документації та розробляє відомість усіх струмоприймачів, згрупованих за технологічним призначенням, із вказаною кількістю, встановленою потужністю та напругою.

Виконавець проводить комплекс послуг з вимірювань та випробувань електричного устаткування мереж електричного живлення обладнання, розташованого у приміщеннях, а саме:

1. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м – 3 виміри.
2. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами – 490 точок
3. Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам – 164 лінії.
4. Замір повного опору кола «фаза - нуль» -144 струмопроводи.
5. Випробування ізоляції понижувального трансформатора – 2 шт.

Виконавець проводить візуальний огляд електрощитового обладнання, що входить до складу основних мереж живлення приміщень, на предмет виявлення дефектів обладнання або наявності фактів нештатного режиму експлуатації обладнання.

Виконавець проводить перевірку технічного стану внутрішніх компонентів, що входять до складу електрощитового обладнання, на предмет виявлення дефектів обладнання або наявності фактів нештатного режиму експлуатації обладнання.

За результатами вивчення документації, технічного обстеження електрощитового обладнання і вимірювань Виконавець виконує перевірочні розрахунки електричного навантаження. При необхідності Виконавець розробляє конкретні технічні пропозиції модернізації, щодо вдосконалення системи електропостачання для підвищення її надійності.

II. Інші вимоги:

1. Послуги надаються відповідно до:
 - Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 13.02.2012 № 91, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.03.2012 року № 350/20663;
 - ДСТУ EN 61557-2:2014 – Електробезпеність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або контролю заходів безпеки. Опір ізоляції.
 - НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.
2. Виконавець у складі тендерної документації надає свідоцтво, що засвідчує відповідність вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання».
3. По факту надання послуг Виконавець оформлює технічний звіт за результатами роботи з протоколами вимірів та оформлює відомість виявлених дефектів (за умови виявлення дефектів).

Головний державний інспектор,
уповноважена особа



Юлія ТРЕТЯК