

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник начальника
Чернівецької митниці

Андрій БЕЗКУБСЬКИЙ

20.08.2025

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з перевірки технічного стану вентиляційних та димових каналів системи газопостачання, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Чернівецька митниця.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуг з перевірки технічного стану вентиляційних та димових каналів системи газопостачання (код ДК 021:2015 – 71310000-4 – Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2025-08-20-000603-а.

Обґрунтування обсягів закупівлі товару: загальний обсяг закупівлі відповідно до наявної потреби.

Розмір бюджетного призначення: фінансування закупівлі здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, відповідно до затвердженого кошторису Чернівецької митниці на 2025 рік.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 3000,00 грн.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання — з дати укладання договору по 15.12.2025 р.

Послуги з перевірки технічного стану вентиляційних та димових каналів системи газопостачання відповідно до коду CPV за код ДК 021:2015 71310000-4 – Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва

№ п/п	Місце надання послуг	Адреса	Об'єкт	Кількість та тип каналів
1.	Адміністративний будинок	Чернівецька область, Дністровський район, селище Кельменці, вул. Сагайдачного, 1	2 димові котли	2 димохідних канали, 1 вентиляційний канали
2.	Виробничий комплекс	Чернівецька область, Дністровський район, селище Кельменці, вул. Миколи, Міхновського, 12	1 димохідний котел, 1 газова плита	1 димохідний канал, 2 вентиляційні канали

Загальні вимоги:

Термін надання послуг: з моменту підписання договору до 15.12.2025 року.

Послуги з перевірки технічного стану вентиляційних та димових каналів системи газопостачання повинні виконуватися згідно до переліку послуг та повинно відповідати «Правилам безпеки системи газопостачання», затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 року № 285 і зареєстрованих Міністерством юстиції України 08 червня 2015 року за № 674/27119 р.

Проведення робіт відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494 "Про затвердження Кодексу газорозподільних систем".

Послуги з перевірки мають право виконувати виключно спеціалізовані організації, які мають відповідні дозволи на виконання робіт.

Послуги повинні надавати кваліфікаційні спеціалісти, які мають фахову освіту та посвідчення (сертифікат групи допуску), включаючи роботи з газовим обладнанням.

Послуги повинні виконуватись відповідно до вимог охорони праці, екології та пожежної безпеки. Під час виконання договору про надання послуг Учасник зобов'язується дотримуватись передбачених чинним законодавством заходів із заходу довкілля.

Якість наданих послуг має забезпечити безперебійну роботу систем газопостачання та газового обладнання об'єктів згідно з проектними характеристиками.

У разі виявлених несправностей в обладнанні, на екстрене звернення Замовника, спеціалісти повинні виїхати не пізніше 1 години після наданої заявки.

Виконавець повинен брати участь у перевітках, які проводяться контролюючими органами. Своєчасно усувати технічні порушення згідно з виданими приписами контролюючих органів, якщо це порушення відноситься до технічного обслуговування систем газопостачання та газового обладнання об'єктів.

У разі виявлення несправностей, які не можливо усунути, Виконавець має надати Замовнику Дефектний акт з переліком виявлених недоліків та висновком щодо технічного стану обладнання.

Гарантійний термін на роботи, проведені в рамках надання послуг з експлуатації складових газорозподільної мережі в опалювальний період, має відповідати діючим стандартам України.

Результатом наданих послуг є Акт перевірки технічного стану систем газопостачання та газового обладнання.

Учасник гарантує виконання вищезазначених вимог в разі підписання Договору. До початку надання послуг необхідно попередньо погодити із Замовником список осіб, які направляються на об'єкт.

Уповноважена особа



Тетяна БУЛЬДЯК