

**ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Рівненська митниця; вул. Соборна, 104, м. Рівне, 33000; код за ЄДРПОУ 43958370; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з технічного огляду та обслуговування внутрішніх мереж електропостачання (вимірювання опору заземлення та опору ізоляції електромережі) (код за ДК 021:2015: 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань).

3. Ідентифікатори закупівель: —**UA-2025-09-23-009086-a**

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:

НОМЕНКЛАТУРНІ ПОЗИЦІЇ :

№ з/п	Назва послуг	Од. виміру	Кількість
1	Послуги з технічного огляду та обслуговування внутрішніх мереж електропостачання (вимірювання опору заземлення та опору ізоляції електромережі)	послуга	1

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ДОКУМЕНТАМ :

Заміри повинні проводитись згідно з вимогами Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 6 жовтня 1997 року N 257.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАМІРІВ :

Заміри проводиться на 3 об'єктах Рівненської митниці за адресами:

- Адмінприміщення м. Рівне, вул. Соборна, 104 (двоповерхове приміщення);
- Адмінприміщення м. Рівне, вул. Млинівська, 23а (чотирьохповерхове приміщення) ,
- Адмінприміщення м. Дубровиця, пров. Макарівський, 1(триповерхове приміщення).

Заміри повинні включати в себе:

Вимірювання опору розтікання струму грозозахисту	шт.	4
Вимірювання опору розтікання струму контурів заземлення	шт.	8
Перевірка наявності зв'язку між контуром і заземлюючими елементами	од.	76
Замір повного опору петлі «фаза-нуль»	шт.	51
Вимірювання опору ізоляції кабелів, проводів	лін.	97
Перевірка спрацювання І полюсн. АВ з комбінованим розчіплювачем	шт.	25

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМІРІВ :

Замір опору заземлення мають проводити уповноважені організації, які мають відповідну акредитацію та кваліфікований персонал.

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ:

Результати замірів мають оформлюватись відповідним документом (технічним звітом по результатах електричних вимірювань в електроустановках напругою до 1000 В з відповідними протоколами вимірювань по об'єктах митниці), який містить інформацію про засіб вимірювальної техніки, дату повірки, результати вимірювань, висновок про придатність та іншу необхідну інформацію.

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ , УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАМІРІВ :

Заміри мають бути проведені безпосередньо в адмінприміщеннях митниці за вказаними вище адресами.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі послуги з технічного огляду та обслуговування внутрішніх мереж електропостачання (вимірювання опору заземлення та опору ізоляції електромережі) (код за ДК 021:2015: 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань) відповідає розрахунку видатків до кошторису Рівненської митниці на 2025 рік по КЕКВ 2240 за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 30 000,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі здійснено шляхом моніторингу цін обслуговуючих організацій по наданню аналогічних послуг в даному регіоні.