

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА  
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ  
ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  
(відповідно до пункту 4<sup>1</sup> постанови КМУ від 11.10.2016 № 710  
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Вінницька митниця; вул. Лебединського, 17, м. Вінниця, Вінницька область, 21034; код ЄДРПОУ ВП: 43997544; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

Послуги з поточного ремонту та технічного генератора, за кодом ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

**3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-10-01-000189-a**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

**Технічні характеристики на закупівлю: Послуги з поточного ремонту та технічного генераторів**

**«Код ДК 021:2015 - 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки»**

1. Учасник надає послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів (далі – Послуги):

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Місце встановлення (адреса) | м. Вінниця, вул. Лебединського, 17 |
| Потужність                  | 33 кВт                             |
| Марка генератора            | MALCOMSON ML40-R3                  |
| Тип генератора              | Дизельний                          |

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Місце встановлення (адреса) | Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Володимирська, 11 |
| Потужність                  | 22 кВт                                                         |
| Марка генератора            | TMGYD-22                                                       |
| Тип генератора              | Дизельний                                                      |

**Перелік необхідних до виконання робіт:**

|   |                          |                                                                                  |
|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>MALCOMSON ML40-R3</b> | Зовнішній огляд, перевірка стану кріплень, шлангів, патрубків, натяжних ременів. |
|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          | <p>Перевірка та обслуговування електричної частини, зарядного пристрою, АКБ.</p> <p>Перевірка щільності та рівня охолоджуючої рідини, за необхідності долив.</p> <p>Перевірка підігрівача системи охолодження, огляд радіатора та вентилятора.</p> <p>Заміна мастила, заміна масляних фільтрів.</p> <p>Заміна паливних фільтрів.</p> <p>Заміна повітряних фільтрів.</p> <p>Перевірка холостого ходу, регулювання за необхідності.</p> <p>Пусконаладжувальні роботи.</p>                                                                                         |
| 2 | TMGYD-22 | <p>Зовнішній огляд, перевірка стану кріплень, шлангів, патрубків, натяжних ременів.</p> <p>Перевірка та обслуговування електричної частини, зарядного пристрою, АКБ.</p> <p>Перевірка щільності та рівня охолоджуючої рідини, за необхідності долив.</p> <p>Перевірка підігрівача системи охолодження, огляд радіатора та вентилятора.</p> <p>Заміна мастила, заміна масляних фільтрів.</p> <p>Заміна паливних фільтрів.</p> <p>Заміна повітряних фільтрів.</p> <p>Перевірка холостого ходу, регулювання за необхідності.</p> <p>Пусконаладжувальні роботи.</p> |

## **2. Перелік послуг з технічного обслуговування дизель-генераторної установки**

2.1. **Послуги надаються з використанням витратних матеріалів, придбаних за рахунок Учасника.** Витратні матеріали повинні бути новими, тобто такими, що не були в експлуатації.

2.2. Послуги надаються у робочі дні та робочий час Замовника за умови восьмигодинної тривалості робочого дня. За вимогою Замовника надання Послуг також може здійснюватися у вихідні дні та неробочий час.

2.3. Послуги надаються з дотриманням вимог:

- Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 (із змінами);
- Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4;
- Закону України «Про охорону праці»;
- технічної документації на дизель-генераторну установку;
- інших нормативно-правових актів, якими регламентуються питання, пов'язані з наданням Послуг.

2.4. Учасник повинен забезпечити надання Послуг кваліфікованими працівниками, які мають відповідні допуски та необхідний досвід для роботи з дизель-генераторними установками.

2.5. Учасник гарантує якість наданих ним Послуг до проведення наступного технічного обслуговування дизель-генераторної установки з моменту приймання Замовником наданих Послуг, за умови:

- використання дизель-генераторної установки за призначенням;
- дотримання правил експлуатації дизель-генераторної установки, встановлених експлуатаційною документацією;

В частині послуг щодо заміни витратних матеріалів для забезпечення роботи дизель-генераторної установки (п. 37-38 Переліку послуг з технічного обслуговування дизель-генераторної установки) Учасник гарантує якість наданих ним Послуг протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців з моменту приймання наданих Послуг Замовником.

2.7. В разі виникнення аварійної ситуації в роботі дизель-генераторної установки, для відновлення її працездатності Учасник повинен за викликом Замовника впродовж 3 (трьох) годин направити своїх працівників для надання технічної підтримки.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Вінницької митниці на 2025 рік (зі змінами) по загальному фонду за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 53 857,00 грн. з ПДВ.**

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірня методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Так, очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prozorro» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмета закупівлі становить 53857,00 грн з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

**8. Застосування виключення:** не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.