


«ПОГОДЖЕНО»
Заступник начальника
Чернівецької митниці

Андрій БЕЗКУБСЬКИЙ

19.11.2025

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з технічного обслуговування вогнегасників, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Чернівецька митниця.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): *Послуги з технічного обслуговування вогнегасників (код ДК 021 :2015 50410000-2 “Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів”)*.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2025-11-17-007676-a.

Обґрунтування обсягів закупівлі товару: загальний обсяг закупівлі відповідно до наявної потреби.

Розмір бюджетного призначення: фінансування закупівлі здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, відповідно до затвердженого кошторису Чернівецької митниці на 2025 рік.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 56 520,00 грн.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін надання послуг — по 15.12.2025 р.

**Послуги з технічного обслуговування вогнегасників
відповідно до коду CPV за код ДК 021:2015 50410000-2 “Послуги з ремонту і технічного обслуговування
вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів”**

Учасником (далі – Виконавець) повинні бути надані послуги з технічного обслуговування вогнегасників (далі – Обладнання) на об’єктах Замовника (далі – Об’єкт) за адресами підрозділів, які розташовані на території Чернівецької області– далі Послуги.

Послуги з технічного обслуговування вогнегасників (далі – Послуги) повинні надаватися відповідно до вимог ДСТУ 4297-2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги та Правила експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 р. № 25 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників».

Під час надання послуг технічного обслуговування вогнегасників визначається відповідність вогнегасників вимогам нормативних та експлуатаційних документів (*сертифікату відповідності, інструкції з експлуатації, паспорту на вогнегасник, тощо*), їх технічний стан.

Учасник повинен мати ліцензію для технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (порошкові, газові вогнегасники).

Послуги повинні надаватися на устаткуванні учасника та з матеріалів, речовин та деталей учасника в пункті технічного обслуговування вогнегасників, що належать учаснику.

Перелік технологічних операцій, що виконуються під час технічного обслуговування (*порошкових та вуглекислотних*) вогнегасників:

- зовнішній огляд корпусу вогнегасників на наявність ознак корозії або механічних пошкоджень. Якщо на корпусі вогнегасника виявлені ознаки корозії або механічне пошкодження, то він повинен пройти технічне освідчення, за результатами якого приймають рішення про можливість його подальшої експлуатації;

- перевірка наявності і значення тиску в корпусах порошкових вогнегасників. Перевірка правильності свідчень індикатора тиску або манометра і заміна його, якщо він непрацездатний. Якщо тиск в корпусі вогнегасника відсутній або його значення не відповідає значенню робочого тиску, встановленому в нормативних і експлуатаційних документах виробника, то вогнегасник підлягає ремонту і технічному освідченню;

- перевірка повної маси вогнегасників. В разі невідповідності повної маси нормованому значенню вогнегасник Perezаряджають;

- зовнішній огляд запірно-пускового пристрою, розпилювача, раструбу і гнучкого рукава (за наявності) вогнегасника. Якщо вони зношені або в непрацездатному стані, то провести їх заміну. Перевірка пристрою блокування вогнегасника;
- збирання вогнегасника відповідно до технології проведення технічного огляду і каталогу комплектуючих одиниць виробника вогнегасника;
- опломбування вогнегасника, маркування про проведене технічного обслуговування;
- за результатами технічного освідчення складається Дефектний акт переліку вогнегасників, подальше використання яких забороняється (не рекомендується) та які підпадають ремонту або утилізації.

Назва вогнегасників та їх кількість:

№	Назва вогнегасника	Кількість	Адреса
1	Вогнегасник ВВК – 1,4 (ОУ-2)	8	м.Чернівці, вул. Руська, 248 М
2	Вогнегасник ВВК – 2 (ОУ-3)	116	
3	Вогнегасник ВВК – 3 (ВВК-3,5, ОУ-5)	33	
4	Вогнегасник ВВК-56 (ОУ-80)	4	
5	Вогнегасник ВП-2	23	
6	Вогнегасник ВП-5	110	
7	Вогнегасник ВП-9	1	
Разом:		295	

Вогнегасники передаються Виконавцю для надання Послуг та повертаються після надання послуг від Виконавця до Замовника по Акту приймання-передачі вогнегасників.

До вартості послуг з технічного обслуговування вогнегасників включається вартість послуг з технічного діагностування вогнегасників, вартість послуг з перезарядження вогнегасників, заміни етикеток, пломбування, пакування у плівку, вартість деталей, речовин, матеріалів необхідних для надання даних послуг, тощо, завантаження та розвантаження вогнегасників, доставку вогнегасників до місця надання Послуг та їх повернення Замовнику після надання Послуг, витрати на сплату податків і зборів (обов'язкових платежів).

Вартість використаних запчастин входить у вартість Послуг.

Гарантійний строк на послуги з перезарядження вогнегасників повинен складати 1 (один) рік з дати підписання акту наданих послуг.

Послуги, які є предметом закупівлі, повинні надаватися у відповідності з вимогами чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

Уповноважена особа



Тетяна БУЛЬДЯК