

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)

1. Назва предмета закупівлі

Послуги з проведення ревізії працездатності систем протипожежного захисту адміністративного комплексу: службово-виробнича будівля та гаражів Чернігівської митниці, розташованих за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6

Код згідно з ДК 021:2015 – 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірjuвальних, випробувальних і контрольних приладів

Оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено в електронній системі закупівель за номером UA-2025-12-03-017593-а.

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

Послуги повинні включати:

1. Зовнішній огляд, визначення технічного стану систем протипожежного захисту та окремих технічних засобів (працездатне, непрацездатне) за зовнішніми ознаками і, за необхідності, із застосуванням засобів контролю:

- автоматичної системи пожежної сигналізації (каб. № 222) з обладнанням (пожежний приймально-контрольний прилад Тірас 8П.1, СПДЗ, SPR-1, спдз.з, Джміль 1, ОС-1, ОСЗ-2);

- пристрою базового УБ ППКП 019-50-2 з підключеними пожежними шлейфами (пожежний шлейф 1 - підвал каб. 16, 17; пожежний шлейф 2 - підвал каб. 4, 5, 6; пожежний шлейф 3 - підвал каб. 2, 3А, 8; пожежний шлейф 4 - підвал каб. 13, 15, 17; пожежний шлейф 5 - каб. 208 - 215; пожежний шлейф 6 - каб. 310 - 316; пожежний шлейф 7 - каб. 317 - 320; пожежний шлейф 8 - каб. 321 - 324; пожежний шлейф 9 - каб. 301, 301А - 303);

- блоку лінійного БЛ ППКП 019-50-2 з підключеними пожежними шлейфами в адміністративній будівлі та гаражах (пожежний шлейф 1 - підвал каб. 11, 13, 15; пожежний шлейф 2 - підвал каб. 2, 3А, 8; пожежний шлейф 3 - підвал каб. 4, 5, 6; пожежний шлейф 4 - підвал каб. 16, 17; пожежний шлейф 5 - каб. 317 - 320; пожежний шлейф 6 - каб. 321 - 324; пожежний шлейф 7 - каб. 208 - 215; пожежний шлейф 8 - каб. 301 - 303; пожежний шлейф 9 - каб. 310 - 316 та хол; пожежний шлейф 13 - каб. 202 - 206 та кімната зберігання зброї; пожежний шлейф 14 - каб. 201, 201А, 201Б; пожежний шлейф 15 - каб. 133, 134, прохід та вихід 5; пожежний шлейф 16 - каб. 114, 116; пожежний шлейф 17 - каб. 117, вихід 4; пожежний шлейф 18 - каб. 102, 104, 113, вихід 2; пожежний шлейф 19 - каб. 106, 107, 109, 110; пожежний шлейф 20 - каб. 105 - 108; пожежний шлейф 21 - каб. 103 - 132; пожежний шлейф 22 - каб. 121; пожежний шлейф 23 - каб. 216 - 222 та хол; пожежний шлейф 24 - каб. 223 - 227; пожежний шлейф 25 - III поверх коридора права сторона; пожежний шлейф 26 - III поверх коридора ліва сторона; пожежний шлейф 27 - II поверх коридора права сторона; пожежний шлейф 28 - II поверх коридора ліва сторона; пожежний шлейф 29 - гараж);

- пожежного приймально-контрольного приладу Тірас з підключеними пожежними шлейфами (пожежний шлейф 1 - I поверх коридор; пожежний шлейф 2 - I поверх кабінети; пожежний шлейф 3 - II поверх коридор; пожежний шлейф 4 - II поверх кабінети; пожежний шлейф 5 - III поверх коридор; пожежний шлейф 6 - III поверх кабінети).

2. Перевірку працездатності, визначення технічного стану, шляхом контролю виконання функцій окремими технічними засобами і системами протипожежного захисту загалом:

- автоматичної системи пожежної сигналізації (каб. № 222) з обладнанням (пожежний приймально-контрольний прилад Тірас 8П.1, СПДЗ, SPR-1, спдз.з, Джміль 1, ОС-1, ОСЗ-2);

- пристрою базового УБ ППКП 019-50-2 з підключеними пожежними шлейфами (пожежний шлейф 1 - підвал каб. 16, 17; пожежний шлейф 2 - підвал каб. 4, 5, 6; пожежний шлейф 3 - підвал каб. 2, 3А, 8; пожежний шлейф 4 - підвал каб. 13, 15, 17; пожежний шлейф 5 - каб. 208 - 215; пожежний шлейф 6 - каб. 310 - 316; пожежний шлейф 7 - каб. 317 - 320; пожежний шлейф 8 - каб. 321 - 324; пожежний шлейф 9 - каб. 301, 301А - 303);

- блоку лінійного БЛ ППКП 019-50-2 з підключеними пожежними шлейфами в адміністративній будівлі та гаражах (пожежний шлейф 1 - підвал каб. 11, 13, 15; пожежний шлейф 2 - підвал каб. 2, 3А, 8; пожежний шлейф 3 - підвал каб. 4, 5, 6; пожежний шлейф 4 - підвал каб. 16, 17; пожежний шлейф 5 - каб. 317 - 320; пожежний шлейф 6 - каб. 321 - 324; пожежний шлейф 7 - каб. 208 - 215; пожежний шлейф 8 - каб. 301 - 303; пожежний шлейф 9 - каб. 310 - 316 та хол; пожежний шлейф 13 - каб. 202 - 206 та кімната зберігання зброї; пожежний шлейф 14 - каб. 201, 201А, 201Б; пожежний шлейф 15 - каб. 133, 134, прохід та вихід 5; пожежний шлейф 16 - каб. 114, 116; пожежний шлейф 17 - каб. 117, вихід 4; пожежний шлейф 18 - каб. 102, 104, 113, вихід 2; пожежний шлейф 19 - каб. 106, 107, 109, 110; пожежний шлейф 20 - каб. 105 - 108; пожежний шлейф 21 - каб. 103 - 132; пожежний шлейф 22 - каб. 121; пожежний шлейф 23 - каб. 216 - 222 та хол; пожежний шлейф 24 - каб. 223 - 227; пожежний шлейф 25 - III поверх коридора права сторона; пожежний шлейф 26 - III поверх коридора ліва сторона; пожежний шлейф 27 - II поверх коридора права сторона; пожежний шлейф 28 - II поверх коридора ліва сторона; пожежний шлейф 29 - гараж);

- пожежного приймально-контрольного приладу Тірас з підключеними пожежними шлейфами (пожежний шлейф 1 - I поверх коридор; пожежний шлейф 2 - I поверх кабінети; пожежний шлейф 3 - II поверх коридор; пожежний шлейф 4 - II поверх кабінети; пожежний шлейф 5 - III поверх коридор; пожежний шлейф 6 - III поверх кабінети).

3. Профілактичні послуги, послуги планово-попереджувального характеру щодо утримання систем протипожежного захисту у працездатному стані, очищення зовнішніх поверхонь технічних засобів, перевірку технічного стану їх внутрішнього монтування (внутрішніх поверхонь), очищення, протирання, змащування, підпайку, заміну або поновлення елементів технічних засобів, що вичерпали свій ресурс або прийшли у непрацездатний стан:

- автоматичної системи пожежної сигналізації (каб. № 222) з обладнанням (пожежний приймально-контрольний прилад Тірас 8П.1, СПДЗ, SPR-1, спдз.з, Джміль 1, ОС-1, ОСЗ-2), із заміною акумулятора;

- пожежного приймально-контрольного приладу Тірас з підключеними пожежними шлейфами (пожежний шлейф 1 - I поверх коридор; пожежний шлейф 2 - I поверх кабінети; пожежний шлейф 3 - II поверх коридор; пожежний шлейф 4 - II поверх кабінети; пожежний шлейф 5 - III поверх коридор; пожежний шлейф 6 - III поверх кабінети), із заміною акумулятора.

Перелік матеріалів необхідних для надання послуг

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Акумулятор 12V-7-7,2Ah	шт.	2

Вартість матеріалів, що використовуються при наданні послуг, входить до вартості послуг.

Учасник надає послуги власними та/або залученими силами та засобами відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 (zareєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697), зі змінами, та Правил підтримання експлуатаційної придатності (обслуговування) систем протипожежного захисту будинків, будівель, споруд та їх частин, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28.02.2025 № 136 (zareєстровано в Міністерстві юстиції України 12 березня 2025 року за № 402/43808).

Учасник надає послуги з дотриманням технологій, санітарних та протипожежних вимог, правил охорони праці, норм техніки безпеки та вимог щодо охорони навколишнього середовища.

Учасник самостійно забезпечує збереження власних інструментів, обладнання, необхідного для надання послуг.

Учасник інформує Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, про обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення; за власний рахунок усуває недоліки наданих послуг, що виникли з його вини і які можуть бути виявлені під час приймання послуг; несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, вживає негайних оперативних дій у разі виникнення аварійних ситуацій та інформує Замовника про аварії, нещасні випадки, випадки крадіжок, інші надзвичайні ситуації, що сталися під час надання послуг.

**Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «або еквівалент».*

3. Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Розмір бюджетного призначення відповідає розрахунку видатків до кошторису Чернігівської митниці на 2025 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» та становить 19 334,00 гривень.

Очікувана вартість предмета закупівлі – 19 333,33 грн з ПДВ, визначена на підставі розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами.