

«ПОГОДЖЕНО»
Заступник начальника
Чернівецької митниці

Андрій БЕЗКУБСЬКИЙ

20.01.2026

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з проведення ремонту і технічного обслуговування дизельних генераторів з метою подальшого оформлення документів для списання, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Чернівецька митниця.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з проведення ремонту і технічного обслуговування дизельних генераторів (код ДК 021:2015 – 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2026-01-20-000225-a .

Обґрунтування обсягів закупівлі товару: загальний обсяг закупівлі відповідно до наявної потреби.

Розмір бюджетного призначення: фінансування закупівлі здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, відповідно до затвердженого кошторису Чернівецької митниці на 2026 рік.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 25 000,00 грн.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін надання послуг: з моменту підписання договору — до 15.12.2026 р.

Послуги з проведення ремонту і технічного обслуговування дизельних генераторів відповідно до коду CPV за код ДК 021:2015 50530000-9 “Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки”

1. Під послугами з проведення ремонту і технічного обслуговування дизельних генераторів розуміється комплекс робіт, спрямованих на забезпечення справного технічного стану, безперебійної та безпечної експлуатації дизельних генераторів.
2. Термін надання послуг: з моменту підписання договору до 15.12.2026 року.
3. Місце надання послуг: безпосереднього за місцем розташування дизельних генераторів.

Перелік дизельних генераторів, що підлягають ремонту і технічному обслуговуванню

№ п/п	Найменування	Кількість, од.	Місцезнаходження обладнання
1	Дизельний генератор RICARDO GJR 150	1	Адміністративний будинок митниці (м. Чернівці, вул. Руська, 248 М)
2	Дизельний генератор КН-9-1S	1	Адміністративний будинок митного поста “Кельменці” (Чернівецька область, Дністровський район, смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 1)
3	Дизельний генератор ДСА-30.01	1	Адміністративний будинок митного поста “Вадул Сірет” (Чернівецька область, Чернівецький район, с. Черепківці, вул. Привокзальна, 3Б)

4. Послуги передбачають:
 - заміна мастильного фільтра двигуна. Перевірка відсутності підтікання мастила. Усунення при необхідності;
 - заміна паливних фільтрів кінцевого очищення палива, паливного фільтра попереднього очищення палива, перевірка наявності води в фільтрі попереднього очищення палива та паливній ємності. Злив відстою за необхідності. Перевірка відсутності підтікання палива. Усунення при необхідності;
 - заміна охолоджуючої рідини двигуна. Перевірка відсутності підтікання рідини. Усунення при необхідності;

- перевірка тиску мастила по показниках на панелі автоматичного керування та з використанням механічного манометру;
- заміна повітряного фільтра. Контроль стану датчика забруднення повітряного фільтра;
- перевірка стану та регулювання натягу ременів;
- перевірка акумуляторної батареї;
- перевірка току заряджання акумуляторної батареї при працюючому двигуні;
- перевірка працездатності системи підтримання заряду акумуляторної батареї при непрацюючому двигуні;
- перевірка працездатності системи підтримання температури охолоджуючої рідини при непрацюючому двигуні;
- перевірка працездатності датчиків і блокувань;
- перевірка механічного з'єднання двигуна і генератора;
- перевірка силових ланцюгів генератора;
- перевірка контрольних і керуючих ланцюгів генератора;
- перевірка автоматичного регулятора напруги, та регулювання при необхідності;
- перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі керування;
- зовнішній огляд та усунення забруднення (пил, бруд) на жалюзійних решітках припливної вентиляції і всередині захисного кожуха;
- перевірка здатності генеруючого обладнання стабільно підтримувати частоту електричної енергії при зміні навантаження;
- моделювання можливих відхилень (несправностей) енергопостачання і проведення перевірки функціонування в робочих режимах;
- перевірка спрацювання системи «аварійна зупинка» для блокування запуску з панелі керування;
- перевірка обладнання під навантаженням та без нього з контролюванням значень вихідних параметрів;
- діагностування можливих несправностей обладнання.

5. Загальні вимоги:

- послуги надаються з використанням витратних матеріалів, придбаних за рахунок Учасника. Витратні матеріали, які Учасник замінює чи використовує для відновлення працездатності Обладнання Замовника при наданні Послуг, повинні бути нові та мати всі необхідні документи, що підтверджують право продажу на території України. Зазначені Послуги надаються Учасником виключно з використанням запасних частин та матеріалів, передбачених технологічною документацією виробника для кожної з одиниць Обладнання, щодо якої надаються Послуги;
 - при наданні Послуг поряд з оригінальними запасними частинами та матеріалами допускається встановлення/використання еквівалентних, але не гірше якості ніж попередньо встановлені/використані;
 - вартість послуг зазначається з урахуванням всіх витрат, пов'язаних з предметом закупівлі, а саме: при розрахунку вартості послуги Виконавець включає всі витрати, в тому числі прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; витрати на відрядження; витрати пов'язані з послугами сторонніх організацій залучених при наданні послуг; змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати, тощо та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені Виконавцем.
- Усі витрати, пов'язані з наданням послуг здійснюється Виконавцем за власний рахунок. Не врахована Виконавцем вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції.

6. Вимоги до учасника:

- забезпечити надання якісної послуги з ремонту і технічного обслуговування дизельних генераторів;
- забезпечити надання Послуг кваліфікованими працівниками, які мають відповідну освіту, досвід роботи та чинні документи, що підтверджують право виконання послуг з ремонту і технічного обслуговування дизельних генераторів;
- забезпечити доставку працівників, які будуть залучатися до виконання послуг, обладнання до місця надання послуг;
- самостійно за свій рахунок забезпечувати та нести відповідальність за виконання правил технічної безпеки, охорони праці та інше;
- у разі виникнення збоїв в роботі та/або виходу з ладу Обладнання, недоліків та/або дефектів обладнання, послуги з відновлення нормальної роботи Обладнання надаються Учасником упродовж дії гарантійного строку надання Послуг, а саме протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців з моменту прийняття Замовником наданих Послуг.

7. Нормативно – правові вимоги до надання послуг:

- Закон України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ (зі змінами);
- Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 року № 258 (із змінами);
- Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 року № 4;
- Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 року № 1417;
- Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 року № 15;
- Нормативно – технічна документація та інструкції заводу – виробника дизельних генераторів;
- Інші чинні нормативно – правові акти, державні стандарти, правила та норми, що регулюють надання зазначених послуг.

8. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист, яким підтверджує, що у разі укладання договору гарантує:

- надання послуг з ремонту та технічного обслуговування дизельних генераторів у повному обсязі та належної якості;
- якість наданих ним послуг до проведення наступного технічного обслуговування дизельних генераторів з моменту приймання Замовником наданих Послуг, за умови використання дизельних генераторів за призначенням та дотримання правил експлуатації дизель генератора, встановлених експлуатаційною документацією.

В частині послуг щодо заміни витратних матеріалів для забезпечення роботи дизельних генераторів Учасник гарантує якість наданих ним Послуг протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців з моменту приймання наданих Послуг Замовником.

У разі виникнення аварійної ситуації в роботі дизельних генераторів, для відновлення її працездатності Учасник повинен за викликом Замовника впродовж 1 (одного) робочого дня направити своїх працівників для надання технічної підтримки;

- дотримання вимог охорони праці, пожежної та електробезпеки під час надання послуг;
- використання сертифікованих матеріалів та запасних частин (у разі їх застосування).

Уповноважена особа



Тетяна БУЛЬДЯК