

**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКА МИТНИЦЯ**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування дизельного генератора згідно з ДК 021:2015 (CPV): 50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування: Запорізька митниця

Код за ЄДРПОУ: 44005647

Місцезнаходження: 69041, м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, буд. 12.

Категорія: органи державної влади, зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, ід. № UA-2026-03-10-003692-а.

Назва предмета закупівлі	Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування дизельного генератора згідно з ДК 021:2015 (CPV): 50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки
Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Відповідно до кошторису Запорізької митниці на 2026 рік існує потреба у здійсненні <i>Закупівлі</i> на суму 14990 грн. 00 коп. з ПДВ (Чотирнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень 00 копійок) з метою отримання послуг з поточного ремонту дизельного генератора
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін. Визначено очікувану ціну за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних.

Технічні вимоги

1. Предмет закупівлі:

Технічне обслуговування дизель-генераторних установок, що належать Замовнику:

- Дизельний генератор MALCOMSON моделі ML40-R3 – 1 од.;

- Дизельний генератор GUCBIR моделі GJD7000S-3 – 2 од.

2. Код ДК 021:2015:50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки.

3. Місце надання послуг: вул. Сергія Синенка, буд. 12, м. Запоріжжя, Запорізька область, Україна, 69041

4. Кількість послуг – 1 послуга.

5. Термін надання послуг: з дати підписання договору до 31 грудня 2026 р.

Дизельні генератори потребують заміни мастила (оливи), це витратні матеріали Замовника.

Заміна антифризу та фільтрів – витратні матеріали Виконавця.

Перелік послуг з технічного обслуговування Обладнання

- Контроль значень вихідних параметрів дизельних генераторів під час роботи під навантаженням

- Контроль значень вихідних параметрів дизельних генераторів при відсутності відключень мережі без навантаження

- Тестування ДГ з контролюванням значень вихідних параметрів

- Заміна фільтру масла

- Заміна мастила (оливи)

- Заміна паливного фільтру

- Заміна елемента фільтруючого повітря.

- Долив охолоджуючої рідини (антифризу) до необхідного рівня
- Перевірка силових ланцюгів генератора
- Перевірка контрольних і керуючих ланцюгів генератора
- Перевірка основного автоматичного регулятора напруги
- Перевірка і регулювання вихідної напруги
- Перевірка спрацювання системи «аварійна зупинка» для блокування запуску
- Перевірка працездатності блоку заряду акумулятора
- Перевірка стабільності частоти вироблюваної енергії.

Періодичність заміни мастила і фільтрів повинна відбуватися згідно Технічних умов, а саме, для дизельного генератора MALCOMSON – 200 годин експлуатації, для дизельних генераторів GUCBIR – 100 годин експлуатації.

Загальні вимоги до Виконавця

1. Учасником повинні бути надані послуги з технічного обслуговування генераторів (далі – Обладнання) за адресою Замовника. Послуги повинні виконуватись за умови додержання вимог наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 № 476 «Про затвердження Правил улаштування електроустановок» (ПУЕ), наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 09.01.2006 № 258 «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС), наказу Міністерства палива та енергетики України від 25.07.1998 №4 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ПБЕЕС), технічної документації заводу-виробника, Закону України від 14.10.1992р. № 2694-ХІІ «Про охорону праці», а також технологічних процесів та інструкцій на окремі види робіт. Послуги надаються з використанням якісних витратних матеріалів.
2. Надання послуг проводяться кваліфікованим персоналом з дотриманням правил техніки безпеки та охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», а також Виконавець несе повну відповідальність за безпечне виконання послуги, дотримання правил, норм і інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки (Учасник надає гарантійний лист щодо відповідності вимогам, вказаним у даному пункті).
3. Для надання послуг Виконавець використовує власні витратні матеріали - паливні фільтри та інше). Усі запасні частини та витратні матеріали, які пропонує Виконавець до встановлення/заміни, повинні бути новими та у працездатному стані.
У вартість послуги на етапі подання комерційної пропозиції учасником має бути включена вартість всіх матеріалів, що будуть застосовуватися в процесі технічного обслуговування генераторів, (в тому числі з усуненням дрібних несправностей, які були виявлені під час проведення технічного обслуговування та не були включені в перелік операцій проведення щодо технічного обслуговування), а також транспортні витрати, понесені Виконавцем під час надання послуги. Проїзд до місця виконання робіт та зворотній здійснюється силами та за рахунок Виконавця.
4. Якість всіх матеріалів, що будуть використовуватися в процесі надання послуг, повинні відповідати вимогам відповідних норм і стандартів, діючим на території України (Учасник надає гарантійний лист щодо відповідності вимогам, вказаним у даному пункті).
5. Виконавець гарантує належну якість наданих Послуг протягом усього гарантійного терміну, але не менше, ніж 6 (шість) місяців з моменту підписання Акту прийому – передачі наданих Послуг. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого надані Послуги не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Виконавець.
6. Виконавець повинен надати на генераторні установки Акти, із зазначенням виконання обсягу регламентних робіт, використаних матеріалів та рекомендації щодо подальшої експлуатації обладнання.

Головний державний інспектор,
уповноважена особа

Олена ТИЩЕНКО