

**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКА МИТНИЦЯ**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі послуг за ДК 021:2015 (CPV): 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з перезарядки вогнегасників), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування: Запорізька митниця

Код за ЄДРПОУ: 44005647

Місцезнаходження: 69041, м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, буд. 12.

Категорія: органи державної влади, зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, ід. № UA-2026-05-25-003093-а.

Назва предмета закупівлі	ДК 021:2015 (CPV): 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з перезарядки вогнегасників)
Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Відповідно до кошторису Запорізької митниці на 2026 рік та на виконання наказу МФУ від 10.03.2021 № 148 «Про кінологічне забезпечення в Державній митній службі України» (абзац другий пункту 9 підрозділу 3 розділу II, додатку 3) та наказу МФУ від 19.03.2021 № 161 «Про затвердження порядків щодо використання кінологічних команд, ветеринарного обслуговування, утримання, годівлі службових собак та догляду за ними в Державній митній службі України» існує потреба у здійсненні <i>Закупівлі</i> на суму 12 000 грн. 00 коп. з ПДВ (Дванадцять тисяч гривень, 00 коп.)
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін. Визначено очікувану ціну за одиницю товару, вона складає 12000,00 грн з ПДВ.

Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики та вимоги до предмета закупівлі, установлені замовником

I. Інформація про предмет закупівлі

Найменування предмета закупівлі	ДК 021:2015 (CPV): 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з перезарядки вогнегасників)
Вид предмета закупівлі	Послуги
Строк поставки товару:	до 31 грудня 2026 року
Кількість, обсяг закупівлі:	1 послуга (перезарядка 121 вогнегасника)
Адреса надання	

послуг: у пункті технічного обслуговування вогнегасників (далі - ПТОВ) Виконавця. ПТОВ Виконавця повинен знаходитись в м. Запоріжжя

II. Технічні вимоги надання послуг

1. У зв'язку з воєнним станом, з метою скорочення експлуатаційних витрат та оптимізації робочого часу, ПТОВ повинен розміщуватися в межах м. Запоріжжя. Учасник повинен мати стаціонарну спеціалізовану та сертифіковану матеріально-технічну базу для надання послуг.
2. Послуги з перезарядки вогнегасників повинні надаватися з дотриманням вимог інструкцій з охорони праці, техніки безпеки, ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги», «Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників», затверджених Наказом МВС України від 15.01.2018 р. № 25 та настанов з технічного обслуговування вогнегасників від виробників. Здійснення всіх технічних робіт з вогнегасниками дозволяється тільки сертифікованим фахівцям.
3. Учасник повинен мати діючу ліцензію на проведення вищезазначених послуг.
4. Транспортування вогнегасників від Замовника до Учасника та їх повернення здійснюється силами Учасника та за його рахунок.
5. Після перезарядки вогнегасники повинні бути опломбовані.
6. За результатами технічного діагностування на вогнегасники, які визнаються непридатними до подальшого використання за призначенням, оформлюється дефектний акт, який передається Замовнику для подальшого списання.
7. Термін надання послуги не повинен перевищувати 10 (десяти) днів з моменту передачі вогнегасників Учаснику, але не пізніше 31.12.26. Послуги з перезарядки будуть надаватися двічі на рік (липень-серпень – 50 шт та грудень – 71 шт).
8. Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат (в т.ч. транспортних, п. 4), податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

№ з/п	Найменування вогнегасників, що підлягають перезарядці	Кількість, один.
1.	Вогнегасник порошковий ВП-6	2
2.	Вогнегасник вуглекислотний ВВК - 2	118
3.	Вогнегасник вуглекислотний ВВК – 3.5	1
ВСЬОГО:		121

В ході технічного обслуговування вогнегасника проводяться наступні роботи:

- гідравлічні випробування балонів;
- візуальний огляд на наявність пошкоджень корпусу і перевірка випускаючого клапана;
- заміна пошкоджених та несправних деталей (ремонт ЗПП ВП, ремонт ЗПП ОУ, заміна шлангу, заміна розтрубу) заправка вогнегасної речовини, включаючи послуги заміни порошкової суміші, створення всередині ємності робочого тиску;
- відновлення забарвлення корпусу і маркування;
- пломбування запірно-пускового пристрою вогнегасника.

Вогнегасники, що пройшли технічне обслуговування:

- відповідають вимогам законодавства України;
- відповідають вимогам ДСТУ 4297:2004;
- відповідають нормативним та експлуатаційним документам;
- не мають видимих зовнішніх пошкоджень та слідів корозії;
- мають наявне непошкоджене маркування (етикетку);
- термін придатності вогнегасної речовини вогнегасника згідно з сертифікатом відповідності;

-мають етикетку ПТОВ устанавленого зразка зі створення контрольних позначок з датою про проведення технічного діагностування, датою наступного технічного діагностування та номера посвідчення працівника ПТОВ.

III. Якість послуг та інше:

Послуги надаються з дотриманням вимог інструкцій з охорони праці, техніки безпеки, ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги», «Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників», затверджених Наказом МВС України від 15.01.2018 р. № 25 та настанов з технічного обслуговування вогнегасників від виробників.

Головний державний інспектор,
уповноважена особа



Олена ТИЩЕНКО