

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник начальника
Чернівецької митниці

Андрій БЕЗКУБСЬКИЙ

24.08.2026

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з перевірки технічного стану вентиляційних та димових каналів системи газопостачання, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Чернівецька митниця.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуг з перевірки технічного стану вентиляційних та димових каналів системи газопостачання (код ДК 021:2015 – 71630000-3 – послуги з технічного огляду та випробувань).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі. UA-2026-08-21-005485-a

Обґрунтування обсягів закупівлі товару: загальний обсяг закупівлі відповідно до наявної потреби.

Розмір бюджетного призначення: фінансування закупівлі здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, відповідно до затвердженого кошторису Чернівецької митниці на 2026 рік.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 4166,67 грн. без ПДВ

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання — з дати укладання договору по 15.12.2026 р.

Послуги з перевірки технічного стану вентиляційних та димових каналів системи газопостачання відповідно до коду CPV за код ДК 021:2015 71630000-3 – послуги з технічного огляду та випробувань

№ п/п	Місце надання послуг	Адреса	Об'єкт	Кількість та тип каналів
1.	Адміністративний будинок	Чернівецька область, Дністровський район, селище Кельменці, вул. Сагайдачного, 1	2 димові котли	2 димохідних канали, 1 вентиляційний канали
2.	Виробничий комплекс	Чернівецька область, Дністровський район, селище Кельменці, вул. Миколи, Міхновського, 12	1 димохідний котел, 1 газова плита	1 димохідний канал, 2 вентиляційні канали

Загальні вимоги:

Термін надання послуг: з моменту підписання договору до 15.12.2026 року.

Послуги з перевірки технічного стану вентиляційних та димових каналів системи газопостачання повинні виконуватися згідно до переліку послуг та повинно відповідати «Правилам безпеки системи газопостачання», затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 року № 285 і зареєстрованих Міністерством юстиції України 08 червня 2015 року за № 674/27119 р.

Проведення робіт відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494 "Про затвердження Кодексу газорозподільних систем".

Послуги з перевірки мають право виконувати виключно спеціалізовані організації, які мають відповідні дозволи на виконання робіт.

Послуги повинні надавати кваліфікаційні спеціалісти, які мають фахову освіту та посвідчення (сертифікат групи допуску), включаючи роботи з газовим обладнанням.

Послуги повинні виконуватись відповідно до вимог охорони праці, екології та пожежної безпеки. Під час виконання договору про надання послуг Учасник зобов'язується дотримуватись передбачених чинним законодавством заходів із заходу довкілля.

Якість наданих послуг має забезпечити безперебійну роботу систем газопостачання та газового обладнання об'єктів згідно з проектними характеристиками.

У разі виявлених несправностей в обладнанні, на екстрене звернення Замовника, спеціалісти повинні виїхати не пізніше 1 години після наданої заявки.

Виконавець повинен брати участь у перевітках, які проводяться контролюючими органами. Своєчасно усувати технічні порушення згідно з виданими приписами контролюючих органів, якщо це порушення відноситься до технічного обслуговування систем газопостачання та газового обладнання об'єктів.

У разі виявлення несправностей, які не можливо усунути, Виконавець має надати Замовнику Дефектний акт з переліком виявлених недоліків та висновком щодо технічного стану обладнання.

Гарантійний термін на роботи, проведені в рамках надання послуг з експлуатації складових газорозподільної мережі в опалювальний період, має відповідати діючим стандартам України.

Результатом наданих послуг є Акт перевірки технічного стану систем газопостачання та газового обладнання.

Учасник гарантує виконання вищезазначених вимог в разі підписання Договору. До початку надання послуг необхідно попередньо погодити із Замовником список осіб, які направляються на об'єкт.

Уповноважена особа



Павло ТКАЧУК

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник начальника
Чернівецької митниці

Андрій БЕЗКУБСЬКИЙ

29.08.2026

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів: газових сигналізаторів, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Чернівецька митниця.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів: газових сигналізаторів (код ДК 021:2015 – 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2026-08-24-000508-a.

Обґрунтування обсягів закупівлі товару: загальний обсяг закупівлі відповідно до наявної потреби.

Розмір бюджетного призначення: фінансування закупівлі здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, відповідно до затвердженого кошторису Чернівецької митниці на 2026 рік.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1583,33 грн без ПДВ

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання — з дати укладання договору по 15.12.2026 р.

Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів: газових сигналізаторів

відповідно до коду CPV за код ДК 021:2015 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

№ п/п	Місце надання послуг	Адреса	Об'єкт
1.	Адміністративний будинок	Чернівецька область, Дністровський район, селище Кельменці, вул. Сагайдачного, 1	газовий сигналізатор Варта 2-01 №214772
2.	Виробничий комплекс	Чернівецька область, Дністровський район, селище Кельменці, вул. Миколи, Міхновського, 12	газовий сигналізатор Страж №351743, газовий сигналізатор Страж №351748

Термін надання послуг: з моменту підписання договору до 15.12.2026 року.

Загальні вимоги:

- Візуальний огляд сигналізатора газу встановленого на газифікованому об'єкті:
 - перевірка зовнішнього стану корпусу сигналізатора;
 - контроль надійності кріплення та відсутності механічних пошкоджень;
 - оцінка цілісності електричних з'єднань, кабелів, роз'ємів;
 - перевірка наявності та цілісності індикаторних елементів (світлодіодів, табло, тощо);
 - перевірка правильності розташування приладу відповідно до нормативних вимог;
 - фіксація виявлених дефектів та несправностей;
 - внесення даних до акту огляду або журналу технічного обслуговування.

2. Підготовка устаткування до проведення робіт з перевірки:

- 2.1. вимкнення живлення сигналізатора (за потреби та згідно інструкції виробника);
- 2.2. візуальний огляд робочої зони для виявлення перешкод або небезпечних факторів;
- 2.3. очищення корпусу сигналізатора від пилу та бруду без використання агресивних речовин;
- 2.4. перевірка доступу до приладу (зручність підходу, можливість безпечного виконання робіт);
- 2.5. контроль правильності монтажу сигналізатора (розташування, висота, відстань від джерел тепла/холоду, вентиляційних отворів тощо);
- 2.6. підготовка інструментів та вимірювальних приладів (перевірка справності, наявності калібрувальних свідоцтв);
- 2.7. створення безпечних умов на газифікованому об'єкті під час перевірки (зупинка або обмеження процесів, які можуть створювати небезпеку);

3. Визначення метрологічних характеристик сигналізатора газу:

- 3.1. проведення перевірки чутливості датчика до контрольної концентрації відповідного газу (метан, пропан-бутан тощо) з використанням еталонної газової суміші;
- 3.2. контроль часу спрацювання сигналізатора з моменту подачі газу до появи сигналу (звукового та/або світлового);
- 3.3. вимірювання порогових значень спрацювання сигналізатора на порівняння їх з паспортними даними виробника;
- 3.4. перевірка працездатності схеми управління сигналізатора у зв'язку з відсічним електромагнітним клапаном:
 - для нормально-відкритого клапана – контроль його закривання при спрацюванні сигналізатора;
 - для нормально-закритого клапана – контроль його відкривання або блокування подачі газу при спрацюванні.
- 3.5. фіксація результатів у протокол перевірки з зазначенням: типу та моделі сигналізатора; результатів вимірювань; висновку щодо відповідності метрологічних характеристик нормативним вимогам; рекомендацій у випадку виявлення відхилень.

4. Оформлення результатів робіт з обслуговування сигналізаторів газу.

4.1. При позитивних результатах метрологічного контролю:

- сигналізатор визначається придатним до подальшої експлуатації;
- виконавець оформляє Акт (протокол) метрологічної перевірки, у якому зазначає: дані про прилад (тип, модель, заводський номер, місце встановлення); перелік проведених перевірок; отримані результати вимірювань; висновок до придатності приладу;
- на прилад наноситься відмітка, пломба або інше позначення про проходження метрологічного контролю;
- дані про результати перевірки вносяться до журналу технічного обслуговування сигналізаторів газу.

4.2. При негативних результатах метрологічного контролю:

- сигналізатор визначається непридатним до подальшої експлуатації;
- виконавець оформляє Акт (протокол) перевірки із зазначенням: даних про прилад (тип, модель, заводський номер, місце встановлення); переліку проведених перевірок; отриманих результатів вимірювань; виявлених відхилень; висновку про непридатність приладу;
- у документі обов'язково зазначаються рекомендації щодо усунення недоліків або заміна сигналізатора;
- на прилад наноситься відмітка або інше маркування про непридатність;

5. Додаткові роботи. У разі необхідності, за окремим погодженням із Замовником, виконавець може виконувати такі додаткові роботи:

- діагностика та локалізація несправностей сигналізаторів газу;
- ремонт або заміна окремих вузлів та елементів (датчиків, індикаторів, кабельних з'єднань тощо);
- монтаж або демонтаж сигналізатора газу;
- налаштування чутливості та інших параметрів роботи сигналізатора відповідно до вимог виробника;
- проведення інструктажу персоналу Замовника з правил експлуатації сигналізаторів газу.

6. Нормативно – правові вимоги до надання послуг:

- Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 № 2694-XII;
- Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 05.06.2014 № 1314-VII;
- Закон України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" від 16 червня 2011 року, № 3533-VI;
- наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Правилам безпеки системи газопостачання» від 15.05.2015 року № 285;
- наказ Міністерства енергетики України "Про затвердження Правил технічної експлуатації системи газопостачання" від 21.10.2024 року № 402;
- інші чинні нормативні документи, що регламентують порядок обслуговування, перевірок та метрологічного контролю газових сигналізаторів.

Уповноважена особа



Павло ТКАЧУК