

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник начальника
Чернівецької митниці

Андрій БЕЗКУБСЬКИЙ

29.09.2026

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Чернівецька митниця.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів: газових сигналізаторів (код ДК 021:2015 – 50530000-9 “Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2026-09-28-000379-a

Обґрунтування обсягів закупівлі товару: загальний обсяг закупівлі відповідно до наявної потреби.

Розмір бюджетного призначення: фінансування закупівлі здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, відповідно до затвердженого кошторису Чернівецької митниці на 2026 рік.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 12500,00грн без ПДВ

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання — з дати укладання договору по 15.12.2026 р.

Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів: газових сигналізаторів

відповідно до коду CPV за код ДК 021:2015 50530000-9 “Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

№ п/п	Місце надання послуг	Адреса
1.	Адміністративний будинок митного поста “Кельменці”	Чернівецька область, Дністровський район, селище Кельменці, вул. Сагайдачного, 1
2.	Виробничий комплекс митного поста “Кельменці”	Чернівецька область, Дністровський район, селище Кельменці, вул. Миколи, Міхновського, 12

Послуги передбачають:

- технічне обслуговування побутового опалювального котла з відкритою камерою згорання до 29 кВт 1 шт. (1 обслуговування);
- технічне обслуговування опалювального котла з відкритою камерою згорання від 30 кВт 2 шт. (1 обслуговування);
- технічне обслуговування газового конвектору 3 шт. (1 обслуговування);
- перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів 3 шт. (1 обслуговування);
- технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 51 до 100м 1 шт. (2 обслуговування);
- технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 101 до 120м 1 шт. (2 обслуговування);
- технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 121 до 150м 1 шт. (2 обслуговування);
- перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність 3 шт. (1 обслуговування);
- крани кульові Ду 15-40 мм 13 шт. (1 обслуговування);
- технічне обслуговування КБРТ 2 шт. (1 обслуговування);
- технічне обслуговування (огляд) будинкового регулятора тиску газу 2 шт. (1 обслуговування);
- технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м. 1 шт. (2 обстеження);

- технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу від 21 до 50 м 2 шт. (2 обстеження);
- перевірка на герметичність з'єднання газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу (1 обслуговування);
- транспортні витрати (компенсація логістики) (2 обслуговування).

Нормативно – правові вимоги до надання послуг:

- Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 № 2694-XII;
- Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” від 05.06.2014 № 1314-VII;
- Закон України “Про забезпечення комерційного обліку природного газу” від 16 червня 2011 року, № 3533-VI;
- Постанова КМУ “Деякі питання забезпечення надійного та безпечного функціонування газорозподільних мереж” від 24.09.2008 року № 866;
- Наказ Міністерства палива та енергетики України “Про затвердження Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті” від 27.12.2005 року № 619;
- Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Правилам безпеки системи газопостачання» від 15.05.2015 року № 285;
- Наказ Міністерства енергетики України “Про затвердження Правил технічної експлуатації системи газопостачання” від 21.10.2024 року № 402.

Уповноважена особа



Павло ТКАЧУК