ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:
ПОСЛУГИ З ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРІВ СЕРВЕРНОГО ПРИМІЩЕННЯ
КОД ДК 021:2015 50730000-1 ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОХОЛОДЖУВАЛЬНИХ УСТАНОВОК
(відповідно до пункту 4^1 постанови Кабінету Міністрів України 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

<table>
<tr><td>1</td><td>Ідентифікатор закупівлі</td><td>UA-2026-11-05-004971-a</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі</td><td>Предмет закупівлі: Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування кондиціонерів серверного приміщення за кодом ДК 021:2015 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок
Строк надання послуг: з моменту укладення Договору до 18.12.2026 року
Місце надання послуг: м.Одеса, вул.Лип Івана та Юрія, 21А; м.Одеса, митна площа,1.

Перелік послуг:
<table>
<tr><th>№</th><th>Найменування послуги</th><th>кіл-ть обслу-говувань кондиціонеру Mitsubishi Electric PCA-RP100KAQ (зовнішній блок PUHZ-P100YHA)</th><th>кіл-ть обслу-говувань кондиціонеру Electrolux EACS/I-24 HM/N3</th><th>кіл-ть обслу-говувань кондиціонеру Mitsubishi SRK35ZJ-S</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Чистка фільтрів внутрішнього блоку</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Чистка теплообмінника внутрішнього блоку</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Чистка крилатки внутрішнього блоку</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Антибактеріальна обробка внутрішнього блоку</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			(з використанням парогенератора та спеціальних засобів антибактерицидної обробки)			
		5	Перевірка роботи вихідних жалюзів внутрішнього блоку	2	2	2
		6	Чистка теплообмінника зовнішнього блоку	2	2	2
		7	Перевірка справності системи електроживлення	2	2	2
		8	Перевірка різьбових з’єднань на зовнішньому та внутрішньому блоках на наявність витоку фреону	2	2	2
		9	Вимір тиску у фреоновому контурі	2	2	2
		10	Перевірка справності та чистка дренажної системи	2	2	2
		11	Перевірка справності електродвигунів та лопатей внутрішнього та зовнішнього блоків	2	2	2
		12	Поточний ремонт теплоізоляції	2	2	2
		13	Налагодження та перевірка всіх режимів роботи кондиціонера	2	2	2
		14	Налагодження та перевірка функціонування індикації режимів роботи	2	2	2

	Разом	**28**	**28**	**28**

Обслуговування підлогово-стельового кондиціонера

№	Найменування	кіл-ть, обслу-говувань.
1	Чистка фільтрів внутрішнього блоку	2
2	Чистка теплообмінника внутрішнього блоку	2
3	Чистка крилатки внутрішнього блоку	2
4	Антибактеріальна обробка внутрішнього блоку (з використанням парогенератора та спеціальних засобів антибактерицидної обробки)	2
5	Перевірка роботи вихідних жалюзів внутрішнього блоку	2
6	Чистка теплообмінника зовнішнього блоку	2
7	Перевірка справності системи електроживлення	2
8	Перевірка різьбових з’єднань на зовнішньому та внутрішньому блоках на наявність витоку фреону	2
9	Вимір тиску у фреоновому контурі	2
10	Перевірка справності та чистка дренажної системи	2
11	Перевірка справності електродвигунів та лопатей внутрішнього та зовнішнього блоків	2
12	Поточний ремонт теплоізоляції	2
13	Налагодження та перевірка всіх режимів роботи кондиціонера	2
14	Налагодження та перевірка функціонування індикації режимів роботи	2
		28

Обслуговування настінного кондиціонера

№	Найменування	кіл-ть, обслу-говувань
1	Чистка фільтрів внутрішнього блоку	4
2	Чистка теплообмінника внутрішнього блоку	4
3	Чистка крилатки внутрішнього блоку	4
4	Антибактеріальна обробка внутрішнього блоку (з використанням парогенератора та спеціальних засобів антибактерицидної обробки)	4
5	Перевірка роботи вихідних жалюзів внутрішнього блоку	4
6	Чистка теплообмінника зовнішнього блоку	4
7	Перевірка справності системи електроживлення	4
8	Перевірка різьбових з’єднань на зовнішньому та внутрішньому блоках на наявність витоку фреону	4
9	Вимір тиску у фреоновому контурі	4
10	Перевірка справності та чистка дренажної системи	4
11	Перевірка справності електродвигунів та лопатей внутрішнього і зовнішнього блоків	4
12	Поточний ремонт теплоізоляції	4
13	Налагодження та перевірка всіх режимів роботи кондиціонера	4
14	Налагодження та перевірка функціонування індикації режимів роботи	4
		56

3	Розмір бюджетного призначення	Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису Одеської митниці на 2026 рік, становить 34 500,00 грн. з ПДВ
4	Очікувана вартість предмета закупівлі	Очікувана вартість – 28 750,00 грн. без ПДВ системі Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до порядку пункту 1 Розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 зі змінами. Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався розрахунок методом порівняння ринкових цін, а саме Одеською митницею в інтересах замовників агрегованої закупівлі було зібрано цінові пропозиції постачальників послуг. Керуючись отриманими даними (комерційні пропозиції) визначено очікувану ціну за одиницю, як середньоарифметичне значення та визначено очікувану вартість, як добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару.